



Примечания:

1. – Позиции приборов указаны в соответствии со спецификацией оборудования
2. – Все размеры, кроме размеров измерительных участков являются справочными, без отпусков на сварку. Уточняются при монтаже.
3. – Термометр сопротивления в местном разрезе (выноски I) показан условно, для отображения глубины погружения рабочей части.
4. – Показывающий термометр в местном разрезе (выноски II) показан условно, для отображения глубины погружения рабочей части.

100.15-021-АТС									
Кружечное наименование обонента									
Фактический обрест устанюки УГЭ									
Изм.	Кол.	Лист	Нрок.	Подг.	Дата	Узел учета тепловой энергии			
Разработал						Сигория			
Чертил						Лист			
Проверил						Р			
Наконтроль						1.1			
Т.Контроль						Листов			
Схема измерительных участков						Наименование проектной организации			